

5

湖北省政府稿

建環

4720

文來事由

字第 34515 號 別文

抄介

武昌市改委

別類

件附

接呈武昌市電啟查華西公司承辦方壓器及代修鍋爐均未改善應
由何辦法核示另情介飭詳敘並抄發呈呈候奪由

理

細申

具

秘書長

八五

秘

書

八五

主席

八五

廳長

八五

辦科技股技科秘

事

員員士長正長書

石光茂

八五

中華民國二十六年八月

檔案	日期	時間	事項
34515	八月六日	時到校對	
	八月七日	時繕寫	
	八月八日	時判行	
	八月九日	時送核	
	八月十日	時擬稿	
	八月十一日	時到廳	

廿六年八月五日
到秘書處

羅澤敏

指令 省建四字第

號

令武昌市政委

二十六年七月二十四日工字第二三九三號呈一件

錄奉呈由

呈悉，查華西公司承修該廠第二第三號鍋爐，究竟現在損壞詳細狀況如何，如再修理，需費若干，及
友壓器絕緣電阻，近時低劣如何程度，以及抽水何澈底修改，
需費多少，均應詳細敘明，並詳抄預算書呈府，以憑察
奪，仰即轉飭遵辦！

此令。

主席費○○

建設廳長伍○○

28

中華民國

廿六年八月

監印 高元勳
校對 陳瀛洲
繕寫

查華西公司永修該廠第二第三號熔爐損壞情形

及所需身修費用若干。又各變壓器絕緣電阻近時

低至何程度。以及澈底修改辦法。有何需要。若

干均。及飭詳細申叙。并拟具詳細預算書。呈候

核示。大集。

八四

文

最要

呈 處 政 市 昌 武

建設

第一科電政

考 備 示 批 辦 擬 由 事

為據武昌水電廠簽以華西公司承辦該廠電氣工程所設變壓器絕緣過低動輒燒壞又代修鍋爐其燃燒室拱牆大磚時有脫落而該公司不予改善完應如何辦理請核轉示遵等情轉呈鑒核示遵由。

附

件 號

57859

收文 字第

中華民國廿六年七月廿六日收到

724 62 34515

呈工字第 一六二九三號

年 月 日 時到

案據武昌水電廠簽稱：

查本廠前以華西公司承辦本廠發電及輸電設備所用變壓器之絕緣電阻過低，影響送電安全，經簽請鈞處轉奉

省政府省建二字第三零八二號指令飭即督促該公司迅速設法逐一改善等因，遵即催促該公司從速逐一修改或更換而該公司迄今未見照辦，現該項變壓器相繼燒壞四具，且燒壞之時負荷並不過重，考其原因實由變壓器品質不良，絕緣電阻逐漸低落，以致不能支持。查設公司所設變壓器本已不敷分配，故本廠至今仍不得不兼開原有舊電機一部，用一部份二千三百伏之舊變壓器供電，今又動輒燒壞，必致局部停電熄燈，亟應澈

核

31
底改修使合規定之標準。又該公司修理本廠第二、第三號鍋
爐其燃燒室拱牆火磚時有脫落。近來第二號鍋爐拱牆火
磚脫落尤多。恐有崩陷之虞。應即從速修理。以保安全。經向
該公司商催改善。亦未肯照辦。查該公司承辦本廠工程。原係因
楊故主席遷託辦理。故僅由本廠與之交涉。毫無效果。如再不安
籌有效辦法。勢必發生停電危險。此項修改工程。本可由本廠自行
辦理。惟所需經費估計約兩萬五千元。無從籌措。茲擬暫向省
銀行透支應用。將來以營業收入抵償。以期迅赴事功。免致貽
誤供電。

等情。據此。查所呈華西公司代辦變壓器及鍋爐拱牆情形。既屬如

是惡劣，而該公司又屢催不理，自宜向省銀行透支款項由該廠自行分別修改以應急需，惟對於華西公司應如何責成賠償損失之處，理合備文一併呈請鑒核指令祇遵。

謹呈

湖北省政府主席黃

武昌市政處處長楊錦昱



32

中
華

民
國

二
十
六
年
七
月

二
十
四

日

4720

批存

候

據市政處呈為據武昌水電廠簽稱為招商改修變壓器定於本月九日下午二時公開比價懇轉請派員屆時蒞臨監視一案奉

諭着

職查明原案前往監視具報等因職遵於八月九日檢同原案會同審

計處汪金樑市政處技士胡慎思依時前往監視查該廠招修變壓器及

添購變壓器配件前曾分別印就報價單分寄各廠商填報比價計一改修變

壓器報價單除上海益中行前曾允代華西公司免費修理尚未確復外現發

寄者有華昶華商電聲復華錦記等五家而依限填繳前來者則祇有華

昶行一家單價固無從彙比抑其對於單內所列之保證事項共五款皆無完善

之儀器以供測試之用似此情形當經議決該華昶行技術既不甚可靠應即再行

函詢其他廠家接洽一面俟益中回信如無其他適當廠家時仍交益中辦理改

修費應盡力交涉免收如其不允得的給津貼費責成辦理(二)變壓器配件報價單填繳前來者有華祖錦記二家華祖行之益中出品單價雖較低廉但無屋外避雷器一項訂購困難仍以錦記之華通出品七五〇伏特五〇安培高壓保險器七五〇伏特二五安培高壓保險器每個單價一六・七元及華生出品之屋外保險器每個單價二六・四元為可用但仍應再行函詢數廠家彙比如單價皆高時則以錦記照報價承辦奉諭前因理合將監視比價經過情形並連同會議紀錄備文呈報

鑒核謹呈

科長李轉呈

廳長伍

實習生 譚世義 謹呈 八月十四日

主
八